

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond\_nakhodka@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 178/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» г. Находка,  
Заведующая Маслова Татьяна Анатольевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 23 марта 2016 года № 178 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.04.2016 года по 15.04.2016 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Сорока Анна Михайловна,*

*Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Устигова Евгения Александровна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» г. Находка,  
г. Находка, ул. Рыбацкая 19а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*и.о. заведующей Бабышева Анна Александровна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	РД 009-01-96 п.2.2.7	01.08.2016	
2	На путях эвакуации 1 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п.	01.08.2017	

		6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6		
3	На путях эвакуации 2 этажа (коридор, лестничная клетка) отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	ФЗ-69 от 21.12.1994 г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.1 ч. 2ст.1, ч.1 ст.6, ст. 4, ст.53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г. п.200; ППР РФ п. 33, п.43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл.2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п.5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г. п.6	01.08.2017	
4	На объекте защиты на 1 этаже в первом блоке сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (холлов, фойе, тамбуров, лестничных клеток, другие двери), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (коридор на первом этаже и тамбуры на пути эвакуации). (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	Правила противопожарного режима в РФ п/п д) п. 23	01.08.2016	
5	Двери на лестничных клетках 1 этажа 1 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
6	Двери на лестничных клетках 1 этажа 2 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
7	Двери на лестничных клетках 1 этажа 3 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
8	Двери на лестничных клетках 1 этажа 4 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
9	Двери на лестничных клетках 2 этажа 1 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
10	Двери на лестничных клетках 2 этажа 2 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
11	Двери на лестничных клетках 2 этажа 3 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
12	Двери на лестничных клетках 2 этажа 4 блока не имеют уплотнения в притворах. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2016	
13	В помещении кухни допущено использование электроустановочное изделие с повреждениями. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	Правила противопожарного режима в РФ п/п б) п. 42	01.08.2016	
14	В группе № 8 на 2 этаже 3 блока допущена использование розетки с повреждениями. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")	Правила противопожарного режима в РФ п/п а) п. 42	01.08.2016	
15	На первом этаже на транзитном воздуховоде системы вентиляции, проходящем через коридор в пищеблок, в	СНиП 41-01-2003 п.7.11 т.2	01.08.2017	

места пересечения противопожарных преград отсутствуют противопожарные клапаны. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59")			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Находки по  
пожарному надзору Сорока Анна Михайловна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 15 " апреля 2016 г.



(подпись)

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 15 " апреля 2016 г.

*И.о. заведующей Бабышева Анна Александровна*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору